



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Республике Дагестан

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека по Республике Дагестан в г. Кизляре

Предписание
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований

№ 47/23-п ТО Управления Роспотребнадзора по РД в г. Кизляре « 06 » апреля 2023 г.
(место выдачи предписания)

Мною, заместителем начальника ТО Управления Роспотребнадзора по РД в г. Кизляре
Степаненко Юлией Викторовной
(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении:

Государственного казенного общеобразовательного учреждения Республики Дагестан
«Бабаюртовская средняя школа-интернат №11». 368060, Республика Дагестан,
Бабаюртовский район, с. Бабаюрт, ул. Штигуна, 7
(указывается наименование контролируемого лица, адрес места нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

- 1) отдельно стоящие на территории ГКОУ здания школы, банно-прачечного комплекса и
дворовые туалеты для обучающихся не связаны между собой отопляемыми переходами из
одного здания в другое для исключения перемещения детей по улице, что является нарушением
п. 2.3.1 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания
и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
- 2) в помещениях школы и общежития установлена мебель (стулья, диваны) с тканевой
поверхностью, не допускающей проведение влажной уборки с применением моющих и
дезинфицирующих средств во избежание роста и развития микрофлоры (особенно патогенной),
что является нарушением п. 2.4.3, п. 2.4.9 СП 2.4.3648-20;
- 3) жилые комнаты общежития не обеспечены тумбочками и стульями по количеству
проживающих; в каждой комнате установлено по 1 4-хместному столу и 2 двухсекционных
шкафа для одежды (количество проживающих 16-20 чел.), следовательно, не обеспечены
условия для использования их всеми проживающими и для возможности раздельного хранения
вещей, что является нарушением п. 2.4.7 СП 2.4.3648-20;
- 4) спальные места не обеспечены наматрасниками, что является нарушением п. 2.4.8 СП
2.4.3648-20;
- 5) для обучающихся во дворе школы оборудованы дворовые туалеты отдельно для мальчиков,
девочек на 4 кабины каждый (количество обучающихся 428 чел.); в каждом туалете
оборудовано по 1 умывальной раковине; туалетные кабины не оборудованы дверями, что
является нарушением п. 2.4.11 СП 2.4.3648-20, таблицы 6.4 главы VI СанПиН 1.2.3685-21;
- 6) помещения (места) для обработки и хранения уборочного инвентаря и дез. средств не
оборудованы поддонами, не обеспечены системами водоснабжения и водоотведения, что
является нарушением п. 2.4.12 СП 2.4.3648-20;

7) окна помещений ГКОУ не оборудованы москитными сетками, что является нарушением п.2.4.13 СП 2.4.3648-20;

8) в душевой душевые смесители не отделены между собой перегородками; душевые комнаты не оборудованы держателями мыла и банных принадлежностей, что является нарушением п.2.4.14 СП 2.4.3648-20;

9) перегородки и двери кабин в туалетах общежития выполнены из прессованных панелей с шероховатой поверхностью, что затрудняет проведение качественной влажной уборки, что является нарушением п.2.5.1 СП 2.4.3648-20;

10) умывальные раковины в помещениях школы, общежития, медицинского блока, дворовых туалетов не оборудованы системой горячего водоснабжения, что является нарушением п.2.6.1, п.2.6.5, п.3.4.13 СП 2.4.3648-20;

11) в кабинетах начальной школы недостаточно осветительных приборов, поэтому уровни искусственного освещения в помещениях начальной школы снижены, что является нарушением п.2.8.1, п.2.8.5 СП 2.4.3648-20;

12) рабочие места в кабинете информатики не обеспечены искусственным местным освещением на рабочем столе, что является нарушением п.3.5.15 СП 2.4.3648-20;

13) в прачечной не соблюдается поточность технологических процессов (допускается перекрест чистого и грязного белья), что является нарушением п.2.11.5 СП 2.4.3648-20;

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 №336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

1. Предусмотреть условия для исключения перемещения детей из одного здания в другое по улице (рассмотреть возможность оборудования отопливаемых переходов). Срок до 01.09.2024г.
2. Не допускать использования в зданиях школы мебели, не имеющей покрытие, допускающее проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств во избежание роста и развития микрофлоры (особенно патогенной). Срок с 06.04.2023г. и постоянно.
3. Жилые комнаты общежития обеспечить тумбочками и стульями (табуретами) по количеству проживающих, столом, шкафами для раздельного хранения одежды и обуви в количестве, предусматривающем возможность использования их всеми проживающими и возможность раздельного хранения вещей. Срок до 01.09.2024г.
4. Спальные места обеспечить матрасниками в количестве не менее 2-х матрасников на 1 человека. Срок до 01.09.2024г.
5. Дооборудовать туалеты для обучающихся отдельно для мальчиков и девочек площадью из расчета не менее $0,1\text{ м}^2$ на 1 ребенка с количеством санитарных приборов: 1 унитаз на 20 девочек, 1 унитаз и 1 писсуар на 30 мальчиков, 1 раковина на 30 чел.; все туалеты оборудовать кабинками с дверями. Срок до 01.09.2024г.
6. Помещения (места) для обработки и хранения уборочного инвентаря и дез. средств оборудовать поддоном, обеспечить системами водоснабжения и водоотведения. Срок до 01.09.2024г.
7. Окна помещений ГКОУ оборудовать москитными сетками. Срок до 01.09.2024г.
8. В душевой каждый душевой смеситель отделить перегородкой; в каждой душевой кабине оборудовать держатели мыла и банных принадлежностей. Срок до 01.09.2024г.
9. Перегородки и двери кабин в туалетах общежития выполнить из материалов, допускающих проведение качественной влажной уборки с применением моющих и дез. средств. Срок до 01.09.2024г.
10. Все умывальные раковины оборудовать системами холодного и горячего водоснабжения через смесители. Срок до 01.09.2024г.
11. В кабинетах начальной школы дооборудовать потолочные осветительные приборы для обеспечения уровня искусственного освещения в соответствии с гигиеническими нормативами. Срок до 01.09.2024г.
12. В кабинете информатики рабочие места обучающихся с компьютерами обеспечить

источниками местного освещения, расположенными сбоку от экранов персональных компьютеров, без возможности создания бликов на поверхности экрана. Срок до 01.09.2024г.

13. В прачечной предусмотреть возможность соблюдения технологических процессов (не допускать перекреста чистого и грязного белья). Срок до 01.09.2024г. и постоянно.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на ГКОУ РД «Бабаюртовская СШИ №11», 368060, Республика Дагестан, Бабаюртовский район, с. Бабаюрт, ул. Шнигуна, 7, директора ГКОУ РД «Бабаюртовская СШИ №11» Омарова Ибрагима Магомедовича, РД, Тляратинский район, с. Ибрагимотар

наименование и адрес места нахождения контролируемого лица

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в ТО Управления Роспотребнадзора по РД в г. Кизляре по адресу: РД, г. Кизляр, ул. Махачкалинская, 10, тел./факс: (87239) 2-31-09 заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до «02» сентября 2024 г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021г. №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Заместитель начальника ТО
Управления Роспотребнадзора
по РД в г. Кизляре

(должность лица, составившего
предписание)



(подпись)

Степаненко Ю.В.

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) «___» _____ 20__ г.



(подпись)

Омаров И.М.

(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу:
